

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Губкинском районе

309186, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горького, 4
Тел.: 8(47241) 7-59-84, E-mail: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18/95 _____ г. Губкин, ул. Горького, 4 _____ 16 _____ 02.2023
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 95 от 16.02.2023 в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №12 "Вишенка" города Губкина Белгородской области, 309184, Белгородская область, г.Губкин, ул. П.Морозова, д.2а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На лестничном марше потолок в углу имеет следы протекания, отслаивается краска в месте расположения шва между плитами, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.5.3.
2. В помещении групповой №3 нарушена целостность швов линолеумного покрытия, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести текущий ремонт лестничного марша с устранением следов протекания, отслоения краски в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Установленный срок 21.08.2023
2. Обеспечить целостность швов линолеумного покрытия в помещении групповой №3 в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 Установленный срок 21.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Детский сад №12 "Вишенка" города Губкина Белгородской области, 309184, Белгородская область, г.Губкин, ул. П.Морозова, д.2а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе по адресу: г.Губкин, ул. Горького,4 тел./факс - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» августа 2023 г., до « 23 августа 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный
санитарный врач по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому району



Н.С. Имамедова

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 02 2023 г.

(подпись)

М. Н. Имамедова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: